Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Declaração de conformidade

(conforme a directiva 89/336 CEE, compatibilidade electromagnética de aparelhos e EMVG art.4 e anexo II)

Declaramos, que os produtos

Ventiladores radiais: Série B: ENG 1-1,2; 1-1,6; 1-2,6; 2-2,8
baixa pressão: ENG/DNG 1-1,5; 2-2,5; 2-4,8; 3-2; 3-3,5; 3-4,5; 3-6; 3-9,8
média pressão: EMV/DMV 120; 133; 185; 200
no entanto sem protecção contra explosões

correspondem aos requisitos da

lei para a compatibilidade electromagnética de aparelhos (EMVG art.4 e anexo II)

e da

Directiva 89/336 CEE (directiva CEE).

A correspondência dos produtos com as normas harmonizadas (fonte directiva regulamentar oficial 9/2001)

DIN EN 61000 –6-2; 4:2002	**Compatibilidade electromagnética, norma base resistência contra interferências, área industrial**
DIN EN 50 081-2; 3:1993	**Compatibilidade electromagnética, norma base Emissão de interferências, área industrial**

foi verificada por medição.

Observações: Na verificação da compatibilidade electromagnética foram cumpridos os requisitos da EN 55022 para aparelhos da classe B (área industrial). Uma vez que a classe B dos aparelhos apresenta valores limite mais restritos, pode ser pressuposta a sua utilização não limitada dentro da classe A.
Mesmo que seja utilizável em ambientes habitacionais, comerciais e pequenas empresas, apenas foram mencionadas as normas da área industrial.
Quanto às exigências da EN 61000-4 ou seja IEC 801 T1-4 o aparelho não apresenta os requisitos necessários.

Alfred Lindovsky

Local e data de emissão *Director técnico*

Aichwald, aos 29 de Abril de 2002