



**Karl Klein Ventilatorenbau GmbH**  
**Waldstrasse 24**  
**D-73773 Aichwald**

## **Prohlášení pro montáž neúplného strojního zařízení**

Podle směrnice 2006/42/ES, Příloha II část 1 B

*Tímto prohlašujeme, že výrobky:*

Radiální ventilátory, typy **EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG ... / EMV ... / DMV .... /  
EMVL ... / DMVL .... / DHV ... / ESV ... / DSV ... / od 2010,  
NHV ... / MHV ... / HHV ... / MVG ... / TVG ... od 2012,**

*splňují základní požadavky následujících směrnic, pokud to umožňuje rozsah dodávky. (Splněné požadavky viz příloha)*

Směrnice Rady 2006/42/ES (směrnice o strojních zařízeních)

Směrnice Rady 2014/34/ES (směrnice ATEX)

*Označení přístroje musí obsahovat následující údaje:*



II (2 nebo 3) G c (IIB nebo IIC) (T3 nebo T4)

II (2 nebo 3) D c T 125°C

II (2 nebo 3) GD c (IIB nebo IIC) (T3 nebo T4) / T 125°C

*Další platné směrnice:*

Cíle ochrany podle směrnice o nízkém napětí byly dodrženy podle Přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních.

***Dále prohlašujeme, že pro tato neúplná strojní zařízení byly vystaveny speciální technické podklady podle Přílohy VII části B, a zavazujeme se, že na vyžádání tyto podklady prostřednictvím našeho „technického oddělení“ zprostředkujeme dohledovým orgánům trhu.***

|  |
|--|
| <b><i>Upozornění: Uvedení ventilátoru do provozu je zakázáno do té doby, dokud se nezjistí, že celý výrobek (stroj/zařízení), do kterého se má ventilátor namontovat, splňuje ustanovení příslušné platné směrnice ES.</i></b> |
|--|

***Osobou zmocněnou k sestavení technických podkladů je osoba, která podepsala toto prohlášení.***

Místo/ datum vystavení

Siegfried Seidler

Aichwald, 03. 03. 2016

Technický ředitel

Příloha

*Požadavky Přílohy I směrnice 2006/42/ES, které byly dodrženy. Čísla se vztahují na oddíly Přílohy I:*

1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (částečně)