



**Karl Klein Ventilatorenbau GmbH**  
**Waldstrasse 24**  
**D-73773 Aichwald**

## **Prohlášení o shodě EU**

*Tímto prohlašujeme, že produkty:*

**Radiální ventilátory ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...  
všechny skupiny zařízení II, kategorie zařízení 2G, 3G, 2D a 3D, a typu ochrany „c“ (označení „Ex h“)**

*jsou vyvinuté, konstruované a vyrobené podle následujících příslušných směrnic:*

**Směrnice ATEX 2014/34/EU**

*Označení zařízení musí obsahovat následující informace:*

		<b>II (2 nebo 3)D Ex h IIIC T125°C D(b nebo c)</b>
<b>nebo</b>		<b>II (2 nebo 3)G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)</b>
<b>nebo obojí</b>		
<b>nebo</b>		<b>II 2/3G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)</b> <b>(= vnitřní kat. 2, vnější kat. 3)</b>
<b>nebo</b>		<b>II 3/-G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)</b> <b>(= vnitřní kat. 3, vnější bez zóny)</b>

*Byly použity následující harmonizované normy:*

EN 1127-1:2011

EN 80079-36:2017

EN 80079-37:2016

EN 14986:2017

Upozornění: Za úplné dodržování EN 14986:2017 odpovídá výrobce zařízení.

Dodržování normy EN 14986:2017 zahrnuje pouze namontovanou ochrannou mřížku, pokud je součástí dodávky.

Upozornění: Pro elektrické komponenty existují zvláštní prohlášení o shodě výrobců.

Technická dokumentace pro zařízení kategorie 2G a 2D jsou uloženy u následujícího oznámeného subjektu:  
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

**Níže podepsaný je oprávněný zástupce pro vypracování technické dokumentace.**

*Místo/ datum vyhotovení*

**Aichwald, 08.07.2019**

*Podpis a funkce podepsané osoby*

*Siegfried Seidler, Technický vedoucí*