



**Karl Klein Ventilatorenbau GmbH**  
**Waldstrasse 24**  
**D-73773 Aichwald**

## **Dichiarazione di conformità UE**

*Con la presente dichiariamo che i prodotti:*

**Ventilatori centrifughi ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...**

**tutte le apparecchiature del gruppo II, apparecchiature di categoria 2G, 3G, 2D e 3D, tipo di protezione „c“ (marcatura „Ex h“)**

*Sono stati sviluppati, progettati e fabbricati in conformità alle seguenti direttive pertinenti:*

**Direttiva ATEX 2014/34/UE**

*La marcatura dei dispositivi deve contenere le seguenti informazioni:*

		<b>II (2 oppure 3) D Ex h IIIC T125°C D (b oppure c)</b>
<b>oppure II (2</b>		<b>oppure 3)G Ex h II (B oppure C) T3 oppure T4 G (b oppure c)</b>
<b>o entrambi</b>		
<b>oppure II 2/3G</b>		<b>Ex h II (B oppure C) T3 oppure T4 G (b oppure c)</b>
		<b>(= interno cat. 2, esterno cat. 3)</b>
<b>oppure</b>		<b>II 3/-G Ex h II (B oppure C) T3 oppure T4 G (b oppure c)</b>
		<b>(= interno cat. 3, esterno zona libera)</b>

*Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:*

EN 1127-1:2011

EN 80079-36:2017

EN 80079-37:2016

EN 14986:2017

Nota: Il costruttore dell'impianto è responsabile della piena conformità alla norma EN 14986:2017. La conformità alla norma EN 14986:2017 riguarda la griglia di protezione installata solo se compresa nella fornitura.

Nota: Esistono dichiarazioni di conformità separate dei produttori per i componenti elettrici.

La documentazione tecnica per i dispositivi di categoria 2G e 2D è depositata presso il seguente organismo notificato:

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

**Il responsabile per la redazione della documentazione tecnica è il firmatario.**

*Luogo e data di emissione*

**Aichwald, 08/07/2019**

*Firma e funzioni di firmatario*

*Siegfried Seidler, direttore tecnico*