



Карл Кляйн Вентиляторенбау ГмбХ
Вальдштрассе 24
Германия 73773 Айхвальд

Декларация соответствия требованиям ЕС

Настоящим мы заявляем, что продукты:

радиальные вентиляторы ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...,
все относящиеся к группе устройств II, категории устройств 2G, 3G, 2D и 3D, вид взрывозащиты „с“
(обозначение „Ex h“),

разработаны, спроектированы и изготовлены в соответствии со следующими применимыми Директивами:

Директива по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах АТЕХ 2014/34/EU

Маркировка устройств должна содержать следующие данные:

| | | |
|----------|--|---|
| | | II (2 или 3)D Ex h IIIC T125°C D(b или c) |
| или | | II (2 или 3)G Ex h II(B или C) T3 или T4 G(b или c) |
| или то и | | другое |
| или | | II 2/3G Ex h II(B или C) T3 или T4 G(b или c) (= внутри катег. 2, снаружи катег. 3) |
| или | | II 3/-G Ex h II(B или C) T3 или T4 G(b или c) (= внутри катег. 3, снаружи без указания зоны) |

Были использованы следующие гармонизированные стандарты:

EN 1127-1:2011
EN 80079-36:2017
EN 80079-37:2016
EN 14986:2017

Внимание: За полное соблюдение стандарта EN 14986:2017 ответственность несет изготовитель установки. Соблюдение стандарта EN 14986:2017 только тогда включает установленную защитную решетку, когда она входит в наш объем поставки.

Внимание: Существуют отдельные декларации соответствия производителей на электрические Компоненты.

Техническая документация для устройств категории 2G и 2D находится в следующем нотифицированном органе: IBEhU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

Лицом с полномочиями по комплектованию технической документации является нижеподписавшийся.

Город/ Дата выдачи
Айхвальд, 08.07.2019

Подпись и должность нижеподписавшегося
Зигфрид Зайдлер, технический руководитель