



Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Prohlášení o shodě EU

Tímto prohlašujeme, že produkty:

Radiální ventilátory ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...
všechny skupiny zařízení II, kategorie zařízení 2G, 3G, 2D a 3D, a typu ochrany „c“ (označení „Ex h“)

jsou vyvinuté, konstruované a vyrobené podle následujících příslušných směrnic:

Směrnice ATEX 2014/34/EU

Označení zařízení musí obsahovat následující informace:

		II (2 nebo 3)D Ex h IIIC T125°C D(b nebo c)
nebo		II (2 nebo 3)G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)
nebo obojí		
nebo		II 2/3G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c) (= vnitřní kat. 2, vnější kat. 3)
nebo		II 3/-G Ex h II(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c) (=vnitřní kat. 3, vnější bez zóny)

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 1127-1:2019

EN 80079-36:2017

EN 80079-37:2016

EN 14986:2017

Upozornění: Za úplné dodržování EN 14986:2017 odpovídá výrobce zařízení.
Dodržování normy EN 14986:2017 zahrnuje pouze namontovanou ochrannou mřížku, pokud je součástí dodávky.

Upozornění: Pro elektrické komponenty existují zvláštní prohlášení o shodě výrobců.

Technická dokumentace pro zařízení kategorie 2G a 2D jsou uloženy u následujícího oznámeného subjektu:
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

Níže podepsaný je oprávněný zástupce pro vypracování technické dokumentace.

Místo/ datum vyhotovení

Aichwald, 21.01.2022

Podpis a funkce podepsané osoby

Siegfried Seidler, Technický vedoucí