



Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy, że produkty:

Wentylatory promieniowe ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...
cała grupa urządzeń II, kategoria urządzeń 2G, 3G, 2D i 3D, rodzaj zabezpieczenia "c" (oznaczenie "Ex h")

zostały opracowywane, zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Dyrektywa produktów ATEX 2014/34/WE

Oznakowanie urządzeń musi zawierać następujące informacje:

		II (2 lub 3)D Ex h IIIC T125°C D(b lub c)
lub		II (2 lub 3)G Ex h II(B lub C) T3 lub T4 G(b lub c)
albo obydwie		
lub		II 2/3G Ex h II(B lub C) T3 lub T4 G(b lub c) (= wewnątrz kat. 2, na zewnątrz kat. 3)
lub		II 3/-G Ex h II(B lub C) T3 lub T4 G(b lub c) (= wewnątrz kat. 3, na zewnątrz poza strefą)

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 1127-1:2019
EN 80079-36:2017
EN 80079-37:2016
EN 14986:2017

Uwaga: Producent instalacji jest odpowiedzialny za pełną zgodność z normą EN 14986:2017.
Zgodność z normą EN 14986:2017 obejmuje zamontowaną siatkę ochronną tylko wtedy, gdy jest ona objęta zakresem dostawy.

Uwaga: Istnieją osobne deklaracje zgodności producentów dla komponentów elektrycznych.

Dokumentacja techniczna dla urządzeń kategorii 2G i 2D jest przechowywana w następującej jednostce notyfikowanej:

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

Upoważnionym przedstawicielem do sporządzania dokumentacji technicznej jest sygnatariusz.

Miejsce/data wydania

Aichwald, 21.01.2022 r

Podpis i funkcja sygnatariusza

Siegfried Seidler, kierownik techniczny

