



Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

EU-konformitetsförklaring

Härmed förklarar vi att följande produkter:

Radialfläktar ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...
alla i apparatgrupp II, apparatkategori 2G, 3G, 2D och 3D, Tändskyddsklass "c" (Märkning "Ex h")

har utvecklats, konstruerats och tillverkats enligt följande passande direktiv:

ATEX-direktiv 2014/34/EU

Märkningen på apparaterna måste ha följande uppgifter:

		II (2 eller 3)D Ex h IIIC T125°C D(b eller c)
eller		II (2 eller 3)G Ex h II(B eller C) T3 eller T4 G(b eller c)
eller båda		
eller		II 2/3G Ex h II(B eller C) T3 eller T4 G(b eller c) (= inre kat. 2, yttre kat. 3)
eller		II 3/-G Ex h II(B eller C) T3 eller T4 G(b eller c) (= inre kat. 3, yttre, utan zon)

Följande harmoniserade normer har använts:

EN 1127-1:2019
EN 80079-36:2017
EN 80079-37:2016
EN 14986:2017

Anvisning: Att EN 14986:2017 fullständigt följs, ansvarar anläggningsbyggaren för.
Att EN 14986:2017 innefattas gäller bara om det monterade skyddsgallret ingår i leveransen från oss.

Anvisning: Det finns separata försäkran om överensstämmelse hos tillverkarna för de elektriska komponenterna.

De tekniska underlagen för apparater i kategori 2G och 2D är deponerade hos följande offentliga ställe:
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

Fullmakt för sammanställningen av den tekniska dokumentationen har den som undertecknar detta.

Ort/ Datum

Aichwald, den 21.01.2022

Underskrift och funktion för undertecknaren.

Siegfried Seidler, Teknisk chef